

**OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775) podaję do publicznej wiadomości, że Wojewoda Śląski, działając z urzędu, wydał postanowienie z dnia 16 maja 2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2023/GAZ z dnia 17 marca 2023 r. znak sprawy: IFXIII.747.84.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.:

„Budowa przyłącza gazu w/c DN200 MOP 2,5 MPa wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia o przepustowości  $Q=16\,000\text{ m}^3/\text{h}$  w miejsc. Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała w związku z przyłączeniem do systemu dystrybucyjnego gazowego Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko - Północ EC-2”, w zakresie:

- budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej (będącej rodzajem stacji redukcyjnej z dodatkową funkcją pomiaru paliwa gazowego) wysokiego ciśnienia, o ciśnieniu MOP 2,5 MPa i przepustowości  $Q=16\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 2946/11, obręb 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna Czechowice-Dziedzice – miasto,
- budowy przyłącza gazu wysokiego ciśnienia DN200 o ciśnieniu MOP 2,5 MPa i długości 1,1 km,

zwanej dalej *decyzją*, **następującą oczywistą omyłką pisarską**, tj.:

1. na stronie 3. *decyzji*, w pkt II.4., w wierszu 18. (licząc od góry strony),

jest: „**Maksymalne ciśnienie robocze wejściowe**

**MOP 21,2 MPa”**

a powinno być: „**Maksymalne ciśnienie robocze wejściowe**

**MOP 2,5 MPa”**

2. Pozostałe zapisy i warunki zawarte w decyzji pozostają bez zmian.

**POUCZENIE**

1. Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 521 / 522 (IV piętro), w godz. 9<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 20 77 976 / 521.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Joanna Lanczek

Kierownik Oddziału Inwestycji Publicznych  
w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/